



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: TECNICO
N. 9 DEL 14/02/2017**

OGGETTO:

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
ALLA SCUOLA PRIMARIA " G. DI VITTORIO" - DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z1F1D61644**

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE ALLA SCUOLA PRIMARIA " G. DI VITTORIO" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z1F1D61644

Premesso che:

1. con determina n. 42/2016, sono stati affidati i lavori per la realizzazione di una rete di naspi antincendio alla scuola primaria "G. Di Vittorio" alla ditta Termoidraulica Bruno Bacchetta srl di Borgomanero;
2. nel corso dei lavori di cui sopra si è potuto constatare che alcune condutture costituenti l'impianto di riscaldamento a termosifoni ad acqua calda, siti nel vespaio aerato del piano terreno non sono coibentati, disperdendo quindi calore;

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di eliminare l'inutile dispersione del calore;

Sentita a proposito la ditta Termoidraulica Bruno Bacchetta srl, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire l'intervento di coibentazione delle condutture dell'impianto di riscaldamento di cui trattasi, dietro la corresponsione di € 480,00 oltre IVA per un totale di € 585,60;

Ritenuto congruo, in base alle opere da eseguire, il prezzo richiesto dalla ditta;

Vista l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare la dispersione di energia dall'impianto di riscaldamento;

Visto il D.Lgs 50/2017;

DETERMINA

Di provvedere alla coibentazione delle condutture dell'impianto di riscaldamento site nel vespaio aerato della scuola primaria "G. Di Vittorio" per i motivi nelle premesse esposti;

Di affidare l'intervento di coibentazione delle condutture dell'impianto alla ditta Termoidraulica Bruno Bacchetta srl di Borgomanero dietro corresponsione di € 480,00 oltre IVA per un totale di € 585,60;

Di imputare la somma occorrente di € 585,60 nel quadro economico dell'opera di cui alle premesse tra le somme a disposizione: imprevisti, che trova copertura al cap. 7130/2/6 cod. 04.02.2.;

Di rideterminare di conseguenza il quadro economico dell'intervento di così come di seguito:

– somme per lavori	€ 5.761,61
– somme a disposizione:	
o per IVA 22%	€ 1.267,55
o per s.t.	€ 550,00
o per coibentazione tubi	€ 585,60
o per imprevisti e ribasso	€ 835,24
Totale	€ 9.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente
GALOARDI GIOVANNI