



ATTACCO ACQUA CALDA CON RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
ATTACCO ACQUA FREDDA CON RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"

RUBINETTO DI intercettazione DA INCASSO
PILETTA CON SIFONE

PILETTA CON SIFONE IN ACCIAIO INOX PER CUCINA FORNITA CON LE APPARECCHIATURE CUCINA

TUBAZIONE ACQUA CALDA/MISCELATTA – FREDDA E RICIRCOLO IN POLIPROPILENE tipo FUSIOTERM CON RIVESTIMENTO COIBENTE tipo K-FLEX/EC O EQUIVALENTE spessore:
 – PER TUBO ACQUA FREDDA Spess. 6mm
 – PER TUBO ACQUA CALDA/MISCELATTA E RICIRCOLO Spess. 9mm

COLONNINA DI SCARICO E VENTILAZIONE IN MATERIA PLASTICA
AIDATO ESCLUSIVAMENTE SERIE PESANTE TIPO "GERBERT" O
EQUIVALENTE SPOICANTE SOPRA LA COPERTURA
TUBAZIONE RETE SCARICHI TIPO "GERBERT" O EQUIVALENTE
PENDENZA MINIMA TUBAZIONI DI SCARICO
TUBAZIONE IN POLIETILENE PE AD PER CONDOTTE A
PRESSIONE PN 10 PER ADUZIONE ACQUA FREDDA
INTERFACCIA A -110m

POZZETTO CON BRACCIA ISEZIONABILE
IDRANTINO DN 25 DA SOTTOSUOLO PER IRRIGAZIONE
COMPLETO DI POZZETTO
TURBO IN P.V.C. PER COLONNE VENTILAZIONE MECCANICA
BAGNI, STOCANTE SOPRA ALLA COPERTURA CON APPPOSITO
TORNO
MASPO DN 25 COMPLETO DI TUBERAZIONE E CASSETTA
TUBERAZIONE IN ACCIAIO INOXIA SOTTOPAVIMENTO PER
RIPRANTO ANTINONDEUDO

N.B.
- DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO
E ANTINCENDIO

COMUNE DI VARALLO POMBIA
PROVINCIA DI NOVARA

PROVINCIA DI NOVARA

COSTRUZIONE DI CENTRO DI COTTURA
CON ANNESSA MENSA SCOLASTICA
IN VIA LANA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE GENERALE GEOLOGIA

Ing. F. CANCIAN	Geol. F. EPIFAN
PROGETTAZIONE GENERALE	GEOLOGIA

[illegible]

PROGETTAZIONE IMPIANTI	RESPONSABILE E I LAVORATORI
ALCANTARA, G. SAVOIA	GEOL. A. RECH

P.I. F. ZANINETTI

CAMICIA & SAKOA - ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI - Cone Cornu, 1 - 29041 ARONA (NO) tel. 0322/742424
STUDIO JAVNETTI Progettazione Impianti - part. M. 00161/0210038 - Via Moricca, 26 - 28021 BORGOMANERO (NO) tel. 0322/826666 fax. 0322/222222
EPFIM DEL FLAVIO STUDIO GEOLOGICO - Via XX Settembre, 73 - 28041 ARONA (NO) tel. 0322/415151 fax. 0322/415151
GEO. ALBERTO RECH - part. M. 00203/002038 - Via Cavour, 18 - 28021 BORGOMANERO (NO) tel. 0322/845397